

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Туруханскому району

663230, с. Туруханск, ул. Советская, 31 тел. 8(39190) 4-42-55 (ofps17pr@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 2/1/1-4

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Краевому государственному бюджетному учреждению социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Туруханский» (далее – КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Туруханский»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Туруханского района Красноярского края по пожарному надзору Руш Марии Николаевны № 2 от «15» января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с:

(наименование органа ГПН)

“ 27 ”	января	20 20	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	120
“ 28 ”	января	20 20	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	120
“ 29 ”	января	20 20	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	120
“ 30 ”	января	20 20	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	120
“ 31 ”	января	20 20	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	120

проведена плановая выездная проверка проверку главный государственный инспектор Туруханского района по пожарному надзору Руш Мария Николаевна; государственный инспектор Туруханского района по пожарному надзору Говорин Алексей Алексеевич; государственный инспектор Туруханского района по пожарному надзору Шевцов Роман Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Помещений КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Туруханский», расположенных по адресу: Туруханский район, г. Игарка, 2 микрорайон, 22

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с начальником структурного подразделения КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Туруханский» Алтуховой Евгенией Дмитриевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
2/1/1	В структурном подразделении КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Туруханский» по адресу: г. Игарка, 2 микрорайон, д. 22, отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты	Пункт 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполни-	02.12.2020	

	ты объекта.	тельная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.		
2/1/2	В структурном подразделении КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Туруханский» по адресу: г. Игарка, 2 микрорайон, д. 22, не обеспечено в соответствии с годовым планом-графиком и сроками выполнения, проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты.	<p>Пункт 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p>	06.04.2020	
2/1/3	В КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Туруханский» не организовано прохождение руководителем и лицами ответственными за пожарную безопасность структурного подразделения в г. Игарка, обучения по программам пожарно-технического минимума.	<p>Пункт 31 Приказа МЧС России от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций": Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.</p> <p>Пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	06.04.2020	
2/1/4	В структурном подразделении КГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Туруханский» по адресу: г. Игарка, 2 микрорайон, д. 22, не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения.	<p>Пункт 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР в РФ), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.</p>	02.12.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР по Туруханскому району

Красноярского края Руш М.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«31» января 2020 г.

М.Л.П.*

Дознаватель ОНД и ПР по Туруханскому району

Красноярского края Говорин А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«31» января 2020 г.

М.Л.П.*

Государственный инспектор Туруханского района

Красноярского края по пожарному надзору

Шевцов Р. А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«31» января 2020 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

Директор КГБУ СО «Комплексный
центр социального обслуживания насе-
ления «Туруханский» Чалкин В.А.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«31» января 2020 г.